

淮北市水务局文件

淮水许可（2021）20号

关于濉溪县 2021 年度农村饮水安全巩固提升项目——大田家水厂巩固提升工程初步设计的批复

濉溪县水务局：

你单位《关于上报〈濉溪县 2021 年度农村饮水安全巩固提升项目——大田家水厂巩固提升工程初步设计〉的报告》（濉水〔2021〕37号）收悉（以下简称《初步设计》）。你局组织相关专家对《初步设计》进行了审查，并提出了审查意见（详见文本附件），《初步设计》编制单位对《初步设计》进行了修改、完善。经研究，现批复如下：

一、为巩固农村安全饮水工程已有的成果，进一步解决



大田家水厂供水水量、供水保证率及提高入户率，你局根据《濉溪县农村供水保障规划（2020-2025年）》，对孙疃镇、五沟镇及南坪镇23个行政村的15615户、61091人的饮水进行巩固提升；并网孙疃水厂、杨柳水厂、刘圩水厂、四王水厂及陈楼新村水厂，并网人口15092人。同意对大田家水厂实施巩固提升工程。

二、同意大田家水厂巩固提升工程的供水范围，受益区供水规模 $5782.3\text{m}^3/\text{d}$ ，其中新增供水人口22254人，新增供水规模 $1689.1\text{m}^3/\text{d}$ 。

三、同意主要工程建设内容：①取水工程：取水构筑物4座，配套深井泵4台；②输水工程：De200-De315输水管总长约4.9km；③配水管网De50-DN400总长约183km，入户管网DN20总长约155km，供水入户数6203户。下阶段应进一步优化输、配水主管网设计，完善施工图设计。

四、同意工程概算的编制依据和方法。《初步设计》概算投资编报5426.91万元，经审查，核定投资5289.05万元，核减137.86万元（详见《初步设计》概算核定表）。动用基本预备费报我局批准。

五、你局应加强工程建设管理，认真执行“六制”，落实运行管理单位，开工前办理质量安全监督，加快工程进度，确保工程质量，按时完成建设任务。

此复。



附件：《初步设计》概算核定表。

